

# MANTÉNGASE A SALVO CON SOCIETY



Lo bueno

## LIMPIEZA DE CAMPANAS Y DUCTOS DE COCINAS

Una causa importante de incendios en restaurantes y cocinas es la acumulación de grasa en el sistema de escape. Cuando el equipo no se limpia regularmente, la grasa se adhiere a la superficie fría de la campana o el ducto. A medida que se acumula grasa, es más fácil que capas adicionales se adhieran a la grasa existente. Si ocurre un incendio en el equipo de cocina que se encuentra debajo, la grasa se derrite en forma de líquido combustible y puede gotear sobre las llamas abiertas, proporcionando combustible para el fuego y extendiéndolo hacia el interior de la campana y el ducto de escape.

La limpieza adecuada de los sistemas de escape es una necesidad para evitar esta situación.

### Lista de verificación:

- Limpie los filtros deflectores de las campanas de extracción semanalmente, dependiendo del volumen de cocción.
- Elimine regularmente la acumulación de grasa de todos los equipos de cocina y las áreas circundantes.
- Reemplace los filtros faltantes y rotos inmediatamente. No continúe las operaciones de cocción con filtros faltantes. De lo contrario, se acumulará demasiada grasa en los ductos de la campana de extracción.
- Realice una limpieza química o a vapor profesional en todo el sistema de escape, incluida la campana de cocina, a través de los ductos y en el respiradero exterior al menos semestralmente.
- Limpie la grasa a lo largo de la pared posterior de la línea de cocción y en el equipo al menos una vez al mes. No se olvide de limpiar dentro de los gabinetes de la freidora.
- Cada vez que se vea grasa en cualquier superficie, esto indica que es necesario realizar una limpieza.
- Aumente o disminuya los horarios anteriores según su volumen de cocción y los consejos de su profesional de limpieza de gases de escape.



Lo malo



Lo feo

## UNA CAUSA IMPORTANTE DE INCENDIOS EN RESTAURANTES Y COCINAS ES LA ACUMULACIÓN DE GRASA EN EL SISTEMA DE ESCAPE.

Un pequeño detalle que puede hacer una gran diferencia.

Servicios de Control de Riesgos, [riskcontrol@societyinsurance.com](mailto:riskcontrol@societyinsurance.com)

150 Camelot Drive, P.O. Box 1029, Fond du Lac, WI 54936-1029, EE.UU.

T. +1.888.576.2438 | [societyinsurance.com](http://societyinsurance.com)

Esta información es de asesoramiento y no debe suponerse que ha detectado todos los actos o condiciones de peligro. Esta información está diseñada para ayudarlo a reconocer posibles problemas de trabajo seguro y no para establecer el cumplimiento de ninguna ley, norma o reglamento.

© 2013 Society Insurance



Small details. Big difference.™

